

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN COD CỦA 40 DỰ ÁN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO CHUYÊN TIẾP ĐÃ THỐNG NHẤT GIÁ TẠM
(cập nhật đến 17h30 ngày 29/5/2023)

STT	Tên nhà máy	Loại hình	Công suất (MW)	Các chủ đầu tư đã gửi hồ sơ COD cho EPTC	Các nhà máy/phần nhà máy đã công nhận COD	Ghi chú
1	NMD gió Số 5 - Thanh Hải 3	Gió	30			Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
2	NMD gió Cầu Đất	Gió	68			Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
3	NMD gió Nhon Hội - Giai đoạn 2	Gió	30			Hồ sơ thiếu - Biên bản thử nghiệm tin cậy - Biên bản chốt chỉ số công tơ COD
4	NMD gió Số 5 - Thanh Hải 4	Gió	30			Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
5	NMD gió Yang Trung	Gió	145			Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
6	NMD gió Lạc Hòa 2	Gió	130			Hồ sơ thiếu - Biên bản thử nghiệm AGC, P/Q, tin cậy - Biên bản chốt chỉ số công tơ COD - Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng
7	NMD gió Viên An	Gió	50			Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
8	NMD gió Nam Bình 1	Gió	30			Hồ sơ thiếu - Biên bản thử nghiệm AGC, P/Q, tin cậy - Biên bản chốt chỉ số công tơ COD - Quyết định điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư về tiến độ thực hiện dự án
9	NMD gió VPL Bến Tre	Gió	4,2			Hồ sơ thiếu - Biên bản thử nghiệm AGC, P/Q, tin cậy - Biên bản chốt chỉ số công tơ COD - Quyết định điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư về tiến độ thực hiện dự án
10	NMD gió Hanbaram	Gió	93			Hồ sơ thiếu - Biên bản thử nghiệm AGC, P/Q, tin cậy - Biên bản chốt chỉ số công tơ COD - Quyết định điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư về tiến độ thực hiện dự án
11	NMD gió Tân Phú Đông 1	Gió	100			Hồ sơ thiếu - Biên bản thử nghiệm AGC, P/Q, tin cậy - Biên bản chốt chỉ số công tơ COD
12	NMD gió Số 5 - Thanh Hải 2	Gió	25,75			Hồ sơ thiếu - Biên bản thử nghiệm AGC, P/Q, tin cậy - Biên bản chốt chỉ số công tơ COD - Giấy phép hoạt động điện lực
13	NMD gió Ia Le 1	Gió	52,8			Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
14	NMD gió Hiệp Thanh	Gió	64,5			Hồ sơ thiếu - Biên bản thử nghiệm tin cậy - Biên bản chốt chỉ số công tơ COD - Quyết định điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư về tiến độ thực hiện dự án
15	NMD gió Hương Linh 7	Gió	17,4			Hồ sơ thiếu - Biên bản thử nghiệm tin cậy - Biên bản chốt chỉ số công tơ COD - Quyết định điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư về tiến độ thực hiện dự án
16	NMD gió Chợ Long	Gió	105,5			Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
17	NMD gió Hòa Đông 2	Gió	45,6			Hồ sơ thiếu - Biên bản thử nghiệm tin cậy - Biên bản chốt chỉ số công tơ COD - Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng
18	NMD gió Hưng Hải Gia Lai	Gió	96			Hồ sơ thiếu - Biên bản thử nghiệm tin cậy - Biên bản chốt chỉ số công tơ COD - Quyết định điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư về tiến độ thực hiện dự án
19	NMD gió Hương Hiệp 1	Gió	25,5			Hồ sơ thiếu - Biên bản thử nghiệm tin cậy - Biên bản chốt chỉ số công tơ COD - Giấy phép hoạt động điện lực - Quyết định điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư về tiến độ thực hiện dự án
20	NMD mặt trời Thiên Tân 1.4	Mặt trời	78,925			Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
21	NMD mặt trời Phù Mỹ 1	Mặt trời	64,75			Hồ sơ thiếu - Biên bản thử nghiệm tin cậy - Biên bản chốt chỉ số công tơ COD
22	NMD mặt trời Phù Mỹ 3	Mặt trời	23,75			Hồ sơ thiếu - Biên bản thử nghiệm tin cậy - Biên bản chốt chỉ số công tơ COD
23	NMD mặt trời Thiên Tân 1.2	Mặt trời	85,4	x	Đã COD 37,8/85,4MW	Đã COD 37,8/85,4MW Phần Công suất còn lại: hồ sơ thiếu: - Biên bản thử nghiệm tin cậy - Biên bản chốt chỉ số công tơ COD - Giấy phép hoạt động điện lực - Quyết định điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư về tiến độ thực hiện dự án
24	NMD mặt trời Thiên Tân 1.3	Mặt trời	41,3	x	Đã COD 6,3/41,3MW	Đã COD 6,3/41,3MW Phần Công suất còn lại: hồ sơ thiếu: - Biên bản thử nghiệm tin cậy - Biên bản chốt chỉ số công tơ COD - Giấy phép hoạt động điện lực - Quyết định điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư về tiến độ thực hiện dự án
25	NMD mặt trời tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận (450MWac)	Mặt trời	172,12	x	x	Đã có Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng cho phần công suất 85,54/172MW Phần còn lại chưa có hồ sơ COD
26	NMD gió Chế biến Tây Nguyên	Gió	50			Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
27	NMD gió Phát triển miền núi	Gió	50			Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
28	NMD gió Đăk N'Drưng 1	Gió	100			Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
29	NMD gió Đăk N'Drưng 2	Gió	100			Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
30	NMD gió Đăk N'Drưng 3	Gió	100			Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
31	NMD gió Tân Tấn Nhật - Đăk Glai	Gió	50			Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
32	NMD gió Ia Pech 2	Gió	50			Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
33	NMD gió Song An	Gió	46,2			Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
34	NMD gió Hòa Đông	Gió	30			Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
35	NMD gió Lạc Hòa	Gió	30			Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
36	NMD gió Tân Ân 1 - Giai đoạn 2021 - 2025	Gió	45			Hồ sơ thiếu - Biên bản thử nghiệm AGC, P/Q, tin cậy - Biên bản chốt chỉ số công tơ COD - Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng - Quyết định điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư về tiến độ thực hiện dự án
37	NMD gió Phong Điện 1 - Bình Thuận Giai đoạn 2	Gió	30			Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
38	NMD gió Lạc Hòa Giai đoạn 1	Gió	5			Hồ sơ thiếu - Biên bản thử nghiệm AGC, P/Q, tin cậy - Biên bản chốt chỉ số công tơ COD - Quyết định điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư về tiến độ thực hiện dự án
39	NMD gió Ia Pech	Gió	33,5			Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
40	NMD mặt trời Krông Pa 2	Mặt trời	39,516			Thiếu toàn bộ hồ sơ COD

