

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN COD CỦA 51 DỰ ÁN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO CHUYỂN TIẾP ĐÃ THÔNG NHẤT GIÁ TẠM
(cập nhật đến 19h00 ngày 01/6/2023)

STT	Tên nhà máy	Loại hình	Công suất (MW)	Các chủ đầu tư đã gửi hồ sơ COD cho EPTC	Các nhà máy/phần nhà máy đã công nhận COD	Công suất đã COD (MW)	Ghi chú
1	NMD gió Số 3 Sóc Trăng (V2-1)	Gió	29,4				Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
2	NMD gió Số 5 - Thanh Hải 3	Gió	30				Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
3	NMD gió Cầu Đất	Gió	68				Hồ sơ thiếu - Biên bản thử nghiệm AGC, P/Q, tin cậy - Biên bản chốt chỉ số công tơ COD - Giấy phép hoạt động điện lực được cấp cho toàn bộ NMD (mới được cấp một phần) - Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng - Quyết định điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư về tiến độ thực hiện dự án
4	NMD gió Nhơn Hội - Giai đoạn 2	Gió	30	x	x	25	COD 5/6 turbine
5	NMD gió Số 5 - Thanh Hải 4	Gió	30				Hồ sơ thiếu - Biên bản thử nghiệm AGC, P/Q, tin cậy - Biên bản chốt chỉ số công tơ COD - Giấy phép hoạt động điện lực được cấp cho toàn bộ NMD (mới được cấp một phần) - Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng
6	NMD gió Yang Trung	Gió	145				Hồ sơ thiếu - Biên bản thử nghiệm AGC, P/Q, tin cậy - Biên bản chốt chỉ số công tơ COD - Giấy phép hoạt động điện lực được cấp cho toàn bộ NMD (mới được cấp một phần) - Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng - Quyết định điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư về tiến độ thực hiện dự án
7	NMD gió Lạc Hòa 2	Gió	130				Hồ sơ thiếu - Biên bản thử nghiệm AGC, P/Q, tin cậy - Biên bản chốt chỉ số công tơ COD - Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng
8	NMD gió Viên An	Gió	50				Hồ sơ thiếu - Biên bản thử nghiệm tin cậy - Biên bản chốt chỉ số công tơ COD - Giấy phép hoạt động điện lực được cấp cho toàn bộ NMD (mới được cấp một phần) - Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng
9	NMD gió Thanh Phú	Gió	120				Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
10	NMD gió Nam Bình 1	Gió	30				Hồ sơ thiếu - Biên bản thử nghiệm AGC, P/Q, tin cậy - Biên bản chốt chỉ số công tơ COD - Quyết định điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư về tiến độ thực hiện dự án
11	NMD gió Bình Đại số 2	Gió	49				Hồ sơ thiếu - Biên bản thử nghiệm AGC, P/Q, tin cậy - Biên bản chốt chỉ số công tơ COD - Giấy phép hoạt động điện lực được cấp cho toàn bộ NMD (mới được cấp một phần)
12	NMD gió Bình Đại số 3	Gió	49				Hồ sơ thiếu - Biên bản thử nghiệm AGC, P/Q, tin cậy - Biên bản chốt chỉ số công tơ COD - Giấy phép hoạt động điện lực được cấp cho toàn bộ NMD (mới được cấp một phần)
13	NMD gió VPL Bến Tre	Gió	4,2	x			Hồ sơ thiếu - Quyết định điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư về tiến độ thực hiện dự án
14	NMD gió Hanbaram	Gió	93				Hồ sơ thiếu - Biên bản thử nghiệm AGC, P/Q, tin cậy - Biên bản chốt chỉ số công tơ COD - Quyết định điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư về tiến độ thực hiện dự án
15	NMD gió Tân Phú Đông 1	Gió	100	x	x	100	
16	NMD gió Số 5 - Thanh Hải 2	Gió	25,75				Hồ sơ thiếu - Biên bản thử nghiệm AGC, P/Q, tin cậy - Biên bản chốt chỉ số công tơ COD - Giấy phép hoạt động điện lực được cấp cho toàn bộ NMD (mới được cấp một phần)
17	NMD gió Ia Le 1	Gió	52,8				Hồ sơ thiếu - Biên bản thử nghiệm AGC, P/Q, tin cậy - Biên bản chốt chỉ số công tơ COD - Giấy phép hoạt động điện lực được cấp cho toàn bộ NMD - Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng
18	NMD gió Hiệp Thanh	Gió	64,5				Hồ sơ thiếu - Biên bản thử nghiệm tin cậy - Biên bản chốt chỉ số công tơ COD - Quyết định điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư về tiến độ thực hiện dự án
19	NMD gió Hướng Linh 7	Gió	17,4	x	x	17,4	
20	NMD gió Chợ Long	Gió	105,5				Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
21	NMD gió Hòa Đông 2	Gió	45,6				Hồ sơ thiếu - Biên bản thử nghiệm tin cậy - Biên bản chốt chỉ số công tơ COD - Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng
22	NMD gió Bình Đại	Gió	25,8				Hồ sơ thiếu - Biên bản thử nghiệm AGC, P/Q, tin cậy - Biên bản chốt chỉ số công tơ COD
23	NMD gió Hưng Hải Gia Lai	Gió	96				Hồ sơ thiếu - Biên bản thử nghiệm tin cậy - Biên bản chốt chỉ số công tơ COD - Quyết định điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư về tiến độ thực hiện dự án
24	NMD gió Hướng Hiệp 1	Gió	25,5	x	x	25,5	
25	NMD mặt trời Thiên Tân 1.4	Mặt trời	78,925				Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
26	NMD mặt trời Phù Mỹ 1	Mặt trời	64,75	x	x	64,75	
27	NMD mặt trời Phù Mỹ 3	Mặt trời	23,75	x	x	23,75	
28	NMD mặt trời Thiên Tân 1.2	Mặt trời	85,4	x	Đã COD 37,8/85,4MW	37,8	Đã COD 37,8/85,4MW Phần Công suất còn lại: hồ sơ thiếu: - Biên bản thử nghiệm tin cậy - Biên bản chốt chỉ số công tơ COD - Giấy phép hoạt động điện lực được cấp cho toàn bộ NMD (mới được cấp một phần) - Quyết định điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư về tiến độ thực hiện dự án
29	NMD mặt trời Thiên Tân 1.3	Mặt trời	41,3	x	Đã COD 6,3/41,3MW	6,3	Đã COD 6,3/41,3MW Phần Công suất còn lại: hồ sơ thiếu: - Biên bản thử nghiệm tin cậy - Biên bản chốt chỉ số công tơ COD - Giấy phép hoạt động điện lực được cấp cho toàn bộ NMD (mới được cấp một phần) - Quyết định điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư về tiến độ thực hiện dự án
30	NMD mặt trời tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận (450MWac)	Mặt trời	172,12	x	x	172,12	Đã có Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng cho phần công suất 85,54/172MW Phần còn lại chưa có
31	NMD gió Thanh Phong Giai đoạn 1	Gió	29,7				Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
32	NMD gió Hướng Linh 3	Gió	30				Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
33	NMD gió Chế biến Tây Nguyên	Gió	50				Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
34	NMD gió Phát triển miền núi	Gió	50				Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
35	NMD gió Đăk N'Drưng 1	Gió	100				Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
36	NMD gió Đăk N'Drưng 2	Gió	100				Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
37	NMD gió Đăk N'Drưng 3	Gió	100				Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
38	NMD gió Tân Tấn Nhật - Đăk Glai	Gió	50				Hồ sơ thiếu - Biên bản thử nghiệm AGC, P/Q, tin cậy - Biên bản chốt chỉ số công tơ COD - Giấy phép hoạt động điện lực được cấp cho toàn bộ NMD (mới được cấp một phần) - Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng - Quyết định điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư về tiến độ thực hiện dự án
39	NMD gió Ia Pech 2	Gió	50				Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
40	NMD gió Song An	Gió	46,2				Hồ sơ thiếu - Biên bản thử nghiệm AGC, P/Q, tin cậy - Biên bản chốt chỉ số công tơ COD - Giấy phép hoạt động điện lực được cấp cho toàn bộ NMD (mới được cấp một phần) - Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng

41	NMD gió Hướng Linh 4	Gió	30				Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
42	NMD gió Hòa Đông	Gió	30				Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
43	NMD gió Lạc Hòa	Gió	30				Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
44	NMD gió Tân Ân 1 - Giai đoạn 2021-2025	Gió	45				Hồ sơ thiếu - Biên bản thử nghiệm AGC, P/Q, tin cậy - Biên bản chốt chỉ số công tơ COD - Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng - Quyết định điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư về tiến độ thực hiện dự án
45	NMD gió Phong Điện 1 - Bình Thuận Giai đoạn 2	Gió	30				Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
46	NMD gió Số 19 Bến Tre	Gió	50				Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
47	NMD gió Số 20 Bến Tre	Gió	50				Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
48	NMD gió Hải Anh	Gió	40				Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
49	NMD gió Lạc Hòa Giai đoạn 1	Gió	5				Hồ sơ thiếu - Biên bản thử nghiệm AGC, P/Q, tin cậy - Biên bản chốt chỉ số công tơ COD - Quyết định điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư về tiến độ thực hiện dự án
50	NMD gió Ia Pech	Gió	33,5				Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
51	NMD mặt trời Krông Pa 2	Mặt trời	39,516				Thiếu toàn bộ hồ sơ COD
TỔNG			2.871.611	10	9	472,62	

