

CÔNG ĐIỆN

**Về việc mở 01 cửa xả đáy hồ thủy điện Sơn La
và mở tiếp cửa xả đáy thứ 4 hồ thủy điện Hòa Bình**

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN điện:

- Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La;
- Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình.

Hồi 12h00 ngày 24/7/2024, mực nước thượng lưu hồ Sơn La ở cao trình 199,34m, lưu lượng đến hồ 5.565m³/s, lưu lượng xả 2.987m³/s; mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 104,79m, lưu lượng đến hồ 5.448m³/s, lưu lượng xả 6.978m³/s.

Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng tại Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 29/6/2024 của Chính phủ về việc bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai trong thời gian kiện toàn cơ quan chỉ đạo, chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La và Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình:

1. Mở 01 cửa xả đáy hồ thủy điện Sơn La vào hồi 18h00 ngày 24/7/2024.
2. Mở tiếp cửa xả đáy thứ 4 hồ thủy điện Hòa Bình vào hồi 23h00 ngày 24/7/2024.
3. Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) và các cơ quan liên quan theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTTg Trần Lưu Quang (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp (để b/c);
- Bộ Công Thương;
- UBND các tỉnh: Sơn La, Hòa Bình;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Trung tâm Điều độ HTĐQG;
- Tổng cục KTTV; Trung tâm Dự báo KTTVQG;
- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh: Sơn La, Hòa Bình;
- Đài THVN, TNVN, TTXVN và các cơ quan thông tấn, báo chí;
- Lưu VT, ĐĐ.

**TU. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU
VÀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI**



Phạm Đức Luận

