

Số: 5817 /CD-BNN-ĐĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2024

CÔNG ĐIỆN

Về việc đóng tiếp 01 cửa xả đáy còn lại hồ thủy điện Tuyên Quang
và đóng tiếp 01 cửa xả mặt còn lại hồ thủy điện Thác Bà

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN điện:

- Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang;
- Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà.

Hồi 7h00' ngày 09/8/2024, mực nước thượng lưu hồ Tuyên Quang ở cao trình 105,23m, lưu lượng đến hồ 668m³/s, lưu lượng xả 1.237m³/s; mực nước thượng lưu hồ Thác Bà ở cao trình 56,39m, lưu lượng đến hồ 550m³/s, lưu lượng xả 915m³/s;

Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng tại Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 29/6/2024 của Chính phủ về việc bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai trong thời gian kiện toàn cơ quan chỉ đạo, chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang và Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà:

- Đóng tiếp 01 cửa xả đáy còn lại hồ thủy điện Tuyên Quang vào hồi 11h00' ngày 09/8/2024.
- Đóng tiếp 01 cửa xả mặt còn lại hồ thủy điện Thác Bà vào hồi 11h00 ngày 09/8/2024.
- Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) và các cơ quan liên quan theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (đề b/c);
- PTTg Trần Lưu Quang (đề b/c);
- Bộ trưởng (đề b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp (đề b/c);
- Bộ Công Thương;
- UBND các tỉnh: Tuyên Quang, Yên Bái;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Trung tâm Điều độ HTĐQG;
- Tổng cục KTTV; Trung tâm Dự báo KTTVQG;
- Sở NN&PTNT các tỉnh: Tuyên Quang, Yên Bái;
- Đài THVN, TNVN, TTXVN và các cơ quan thông tấn, báo chí;
- Lưu VT, ĐĐ.

TUQ. BỘ TRƯỞNG

CỤC TRƯỞNG

CỤC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU

VÀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI



Phạm Đức Luận