

CÔNG ĐIỆN

Số: 53/CD-TW hồi 08 giờ 00 ngày 16/9/2018

BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

ĐIỆN:

Công ty Thủy điện Hòa Bình

Hồi 7h00 ngày 16/9/2018, mực nước hồ Hòa Bình ở cao trình 116,11 m, lưu lượng đến hồ 3.420 m³/s, tổng lưu lượng xả 3.991 m³/s (gồm lưu lượng qua 01 cửa xả đáy và lưu lượng chạy máy phát điện);

Căn cứ nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia và diễn biến tình hình thực tế hiện nay, thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình:

- Đóng 01 cửa xả đáy hồ Hòa Bình vào hồi 10h00 ngày 16/9/2018;

- Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu đập, kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và các cơ quan có liên quan để có quyết định điều hành trong thời gian tới phù hợp với tình hình thực tế.

Tùy theo diễn biến mưa lũ, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai sẽ có quyết định điều hành phù hợp với tình hình thực tế./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Bộ trưởng - Trưởng Ban (để b/c);
- Phó trưởng ban thường trực (để b/c);
- Bộ Công Thương;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- BCH PCTT và TKCN tỉnh Hòa Bình (để thông báo);
- Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN;
- TH Quốc Hội, VTC14; các báo: Nhân dân, Tiền phong, Thanh niên, Lao động, Nông nghiệp, Tuổi trẻ, Công TTĐT Chính Phủ;
- Trung tâm Dự báo KTTVQG;
- Các đơn vị tư vấn tính toán điều hành hồ;
- Lưu VT.

**TL. BỘ TRƯỞNG – TRƯỞNG BAN
ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC**



Trần Quang Hoài