

V/v chỉ đạo vận hành hồ thủy điện
Tuyên Quang

Kính gửi: Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai

Căn cứ Quy trình vận hành liên hồ trên lưu vực sông Hồng ban hành kèm theo Quyết định số 1622/QĐ-TTg ngày 17/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ;

Lúc 9h sáng nay (ngày 23/10/2018), mực nước thượng lưu hồ Tuyên Quang là 119,91 m; lưu lượng về hồ là 2412 m³/s; lưu lượng nước chạy máy là 377 m³/s. Hiện tại Nhà máy đang phát điện tối đa 02 tổ máy, 01 tổ máy của nhà máy đang dừng để sửa chữa theo kế hoạch, dự kiến đến 23/11/2018 hoàn thiện.

Công ty thủy điện Tuyên Quang kính báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai xem xét, chỉ đạo.

Trân trọng cảm ơn./.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên (hard-copy);
- Ban chỉ huy PCTT&TKCN: tỉnh Tuyên Quang, huyện Na Hang, Chiêm Hóa, Yên Sơn & Thành phố Tuyên Quang (hard-copy);
- Nhà máy thủy điện Chiêm Hóa (hard-copy);
- EVN (e-copy, để b/c);
- A0 (e-copy)
- Các Phó Giám đốc (e-copy);
- Các Phân xưởng: VH, SC (e-copy);
- Lưu: VT, KTAT.

Dương Thanh Tuyên

