

Số: 3663 EVN-KTSX
V/v báo cáo đảm bảo điện
dịp Lễ Quốc khánh 02/9/2015

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2015

Kính gửi: Bộ Công Thương

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) xin báo cáo Bộ Công Thương về công tác đảm bảo điện trong dịp Lễ Quốc khánh 02/9/2015 như sau:

1. Công tác chuẩn bị:

Ngày 12/8/2015, EVN đã có văn bản số 3270/EVN-KD chỉ đạo các Đơn vị trực thuộc lập và thực hiện phương án đảm bảo cung cấp điện, đảm bảo an ninh, an toàn phòng chống cháy nổ trong dịp Lễ Quốc khánh 02/9/2015. Các Đơn vị không thực hiện các công việc trên lưới dẫn đến phải cắt điện khách hàng trong các ngày từ ngày 01/9 đến hết ngày 03/9/2015 đồng thời tổ chức trực vận hành, sửa chữa điện 24/24h trong tất cả các ngày Lễ.

Ngày 19/8/2015, Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị đảm bảo điện của Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI) tại khu vực Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Kết quả kiểm tra cho thấy các Đơn vị trực thuộc EVN đã chủ động, tích cực, thực hiện tốt công tác chuẩn bị đảm bảo điện phục vụ ngày Lễ Quốc khánh.

Ngày 07/8/2015, EVNHANOI đã lập Phương án đảm bảo điện số 3352/PA-EVNHANOI về việc đảm bảo điện phục vụ các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. Theo đó, các trọng điểm như: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình, UBND TP. Hà Nội, các trụ sở UBND các quận, huyện, các cơ quan văn hóa, thể thao, các địa điểm bắn pháo hoa, địa điểm vui chơi, giải trí đã được EVNHANOI chỉ đạo cấp điện từ 2 nguồn điện lưới quốc gia hoặc có máy phát điện diesel dự phòng. Việc đảm bảo điện phục vụ Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành tại khu vực Quảng trường Ba Đình, Hà Nội trong ngày 02/9/2015 được đặc biệt chú trọng. Tối ngày 20/8/2015, EVNHANOI và Bộ Tư lệnh Lăng đã phối hợp diễn tập đảm bảo cấp điện cho khu vực Quảng trường Ba Đình với kết quả tốt.

Ngày 31/8/2015, EVN đã có văn bản số 3570/EVN-KD báo cáo Bộ Công Thương về công tác đảm bảo cung ứng điện phục vụ ngày Lễ Quốc khánh 02/9/2015.

2. Phụ tải hệ thống điện:

Chi tiết về sản lượng ngày, công suất cao nhất (Pmax) trong ngày Lễ Quốc khánh 02/9/2015 được nêu ở bảng sau:

Ngày 02/9	Sản lượng ngày (triệu kWh)			Pmax (MW)		
	Hệ thống điện	2014	2015	So sánh 2015/2014 (%)	2014	2015
Quốc gia	298,670	375,180	125,62	15.385	17.676	114,89
Miền Bắc	130,330	168,641	129,40	6.940	8.240	118,73
Miền Nam	135,035	163,017	120,72	6.734	7.746	115,03
Miền Trung	30,678	38,468	125,39	1.755	1.947	110,94
TP. Hà Nội	28,747	38,585	134,22	1.667	1.983	118,96
TP. HCM	34,500	44,120	127,88	1.573	2.047	130,13

3. Nguồn điện:

Các nhà máy điện vận hành bình thường, không có sự cố ảnh hưởng đến cung cấp điện.

4. Lưới điện truyền tải 220-500 kV:

Vận hành an toàn, tin cậy, cung cấp điện ổn định, không có sự cố ảnh hưởng đến cung cấp điện.

Trong ngày lễ, phụ tải khu vực miền Trung, miền Nam thấp nên đã tách một số đoạn đường dây 220 kV, 500 kV để dự phòng.

5. Lưới điện phân phối:

Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội: Đã đảm bảo việc cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục, chất lượng cho toàn thành phố Hà Nội. Đã bố trí lực lượng trực tại các vị trí trọng yếu phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành và các địa điểm bắn pháo hoa, vui chơi, giải trí tập trung đông người trên địa bàn Thủ đô. Tình hình cấp điện trên toàn bộ Thành phố Hà Nội an toàn, ổn định.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc: Lưới điện 110 kV xảy ra 2 vụ sự cố đường dây thuộc tài sản của khách hàng và 1 vụ bất thường trên thiết bị. Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc đã phối hợp với các cấp Điều độ nhanh chóng kiểm tra, xử lý và khôi phục cấp điện cho khách hàng. Lưới trung thế có 22 sự cố đường dây.

Tổng công ty Điện lực miền Trung: Lưới điện 110 kV: không có sự cố, lưới điện trung thế: cấp điện ổn định.

Tổng công ty Điện lực miền Nam: Lưới điện 110 kV: không có sự cố, lưới điện trung thế: có 1 sự cố.

Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh: Lưới điện 110 kV: không có sự cố. lưới điện trung thế có 1 sự cố.

6. Đánh giá chung:

Các đơn vị trong EVN đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ nhân dân cả nước trong dịp Lễ Quốc khánh 02/9/2015.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Cục Điều tiết điện lực (để b/c);
- Hội đồng thành viên (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- PTGD Nguyễn Tấn Lộc;
- Các Ban: KH, AT, KD, QHCD;
- Lưu: VT, KT-SX.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Ngô Sơn Hải