

Số: **5696/CD-BNNMT**

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2025

CÔNG ĐIỆN
Về việc đóng cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG điện:

- Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình.

Hồi 09h00' ngày 19/8/2025, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 101,25m, mực nước hạ lưu 13,38m, lưu lượng về hồ 425 m³/s, tổng lưu lượng về hạ du 3.904 m³/s.

Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng tại Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 14/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình:

1. Đóng tiếp 01 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào hồi 18h00' ngày 19/8/2025.

2. Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) và các cơ quan liên quan theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PTTg Trần Hồng Hà (để b/c);
- Q. Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Công Thương;
- UBND tỉnh Phú Thọ;
- Sở NN&MT tỉnh Phú Thọ;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Công ty TNHH MTV VHHTĐ QG;
- Các cơ quan thông tấn, báo chí;
- Lưu VT, ĐĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hoàng Hiệp