

Số: 6704 /CD-BNNMT

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2025

CÔNG ĐIỆN

Về việc đóng cửa xả mặt hồ thủy điện Thác Bà

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG điện:

Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà.

Hồi 7h00' ngày 16/9/2025, mực nước thượng lưu hồ Thác Bà ở cao trình 57,25m, mực nước hạ lưu 23,96m, lưu lượng về hồ 460 m³/s, tổng lưu lượng về hạ du 369,5 m³/s (phát điện và xả qua tràn).

Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng tại Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 14/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà:

1. Đóng 02 cửa xả mặt (số 01 và số 03) vào hồi 18h00 ngày 16/9/2025.

2. Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) và các cơ quan liên quan theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PTTg Trần Hồng Hà (để b/c);
- Q. Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Công Thương;
- UBND tỉnh Lào Cai;
- Sở NN&MT tỉnh Lào Cai;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Công ty TNHH MTV VHHTĐ QG;
- Các cơ quan thông tấn, báo chí;
- Lưu VT, ĐĐ.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nguyễn Hoàng Hiệp