TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY THỦY ĐIỆN TRỊ AN

Số: 2318/TB-TĐTA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 02 tháng 11 năm 2026

THÔNG BÁO
Về việc kết thúc xả nước qua Đập tràn điều tiết hồ chứa Thủy điện Trị An

Căn cứ Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai.

Căn cứ Quyết định số 1157/QĐ-BCT ngày 23 tháng 4 năm 2025 của Bộ Công thương về việc ban hành "Quy trình vận hành hồ chứa Thủy điện Trị An".

Lúc 07h00 ngày 02/11/2026, thông tin thủy văn hồ Thủy điện Trị An như sau:

- Mực nước thượng lưu hồ: 61,294 m.
- Mực nước hạ lưu tại Nhà máy: 4,1 m.
- Lưu lượng nước về hồ: 610 m^3/s.
- Lưu lượng nước xả qua Đập tràn: 146 m^3/s.
- Lưu lượng nước qua tuabin phát điện: 754 m^3/s.

Trên cơ sở lưu lượng nước về hồ Trị An, lượng mưa trên lưu vực, mực nước thượng lưu, thông tin thủy văn của các nhà máy thủy điện bậc trên, Công ty Thủy điện Trị An ngừng xả nước qua Đập tràn, cụ thể như sau:

- **Thời điểm thực hiện: lúc 12 giờ 00 ngày 02/11/2026.**

+ Tổng lưu lượng nước xả qua Đập tràn: 0 m^3/s.

+ Lưu lượng nước qua tuabin phát điện: từ 460 m^3/s đến 800 m^3/s (ứng với công suất từ 240MW đến 400MW tùy theo phương thức huy động của Điều độ Quốc gia (NSMO)).

+ Tổng lưu lượng nước xuống hạ du: từ 460 m^3/s đến 800 m^3/s (tùy theo phương thức huy động của Điều độ Quốc gia).

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Công ty xin thông báo đến Ban Phòng thủ dân sự các cấp, các cơ quan chính quyền địa phương liên quan được biết để chỉ đạo, phối hợp và thông báo cho nhân dân vùng hạ du hồ chứa chủ động có biện pháp phòng ngừa, nhằm tránh những ảnh hưởng có thể xảy ra.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- UBND Thành phố Đồng Nai;
- BCH Phòng thủ dân sự Thành phố Đồng Nai;
- BCH Phòng thủ dân sự TP.HCM;
- BCH Phòng thủ dân sự EVN;
- Công ty vận hành HTĐ và TTĐ Quốc gia (NSMO);
- Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia;
- Chi cục PCTT khu vực Miền Nam;
- Sở Công Thương Thành phố Đồng Nai;
- BCH Phòng thủ dân sự các xã, phường: Trị An; Tân An; Thường Tân; Trảng Dài; Tân Triều; Tân Khánh; Tân Hiệp; Tân Uyên;
- Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai;
- Đài Truyền hình TpHCM;
- Đài KTTV Khu vực Nam Bộ;
- Đài KTTV Thành phố Đồng Nai;
- Công ty Thuỷ Điện Đồng Nai;
- Công ty Thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi;
- Công ty CP Thủy điện Đắk R'Tih;
- Công ty Thủy điện Đồng Nai 5-TKV;
- Công ty CP Ani Power (TĐ Phú Tân 2);
- Ban điều hành dự án Trị An mở rộng;
- Đăng website: https://trianhpc.vn;
- Gửi Zalo: nhóm ĐN_Thiên tai; nhóm Quy chế phối hợp 8 xã phường; Nhóm GS QTVHLHC Sông Đồng Nai;
- Gửi email các đơn vị liên quan;

Lưu: VT, PXVH, KHKT, hồ sơ PTDS.

TRƯỞNG BAN CHỈ HUY
PHÒNG THỦ DÂN SỰ

CÔNG TY THỦY ĐIỆN TRỊ AN - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Giám đốc
Nguyễn Hữu Khánh Ngọc

Phường Trị An, Thành phố Đồng Nai.
Điện thoại: 0251.2217939 – Fax: 0251.3861257.